

敦品中學建築類公共設施維護管理情形表

填報日期： 112 年 12 月 21 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	警衛隊	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 各類場所消防安全設備設置標準。 6. 消防安全設備檢修及申報辦法。 7. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 8. 機電設備維護契約。 9. 國有公用財產管理手冊第 44 條。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近一次申報為 111 年 12 月 7 日。 2. 自來水供水設施：本校業於 109 年 11 月 30 日完成全校自來水管線、水塔更新工程，每年清洗一次，最近一次清洗日期為 112 年 9 月 22 日。 3. 消防設備：委託專業廠商依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 4 月 3 日。 4. 高低壓電力設備：委託專業廠商依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，並於每年辦理 1 次停電保養檢修，1 次熱顯影檢測，最近 1 次檢修日期為 112 年 7 月 12 日。 5. 昇降（電梯）設備： 本機關無此設備。 6. 機械停車設備： 本機關無此設備。 7. 空調冰水主機及冷卻水塔： 本機關無此設備。
2	接見室		
3	行政大樓		
4	輔導中心		
5	備勤室		
6	第三生活區		
7	第一生活區		
8	第二生活區		
9	第四生活區		
10	新生班		
11	補校大樓		
12	炊場		
13	醫務室辦公室		
14	烘焙班		
15	教務處辦公室		
16	圖書館		
17	職務宿舍		
18	禮堂		
19	汽車修護班		
20	廣設班		
21	簡報室		
20	污水處理場（含設備）	污水處理場操作及維護契約。	依本機關訂定之「維護管理工作計畫」與操作及維護契約之規定，每月辦理 1 次污水處理設備保養，最近 1 次保養日期為 112 年 11 月 8 日。
21	機關內通行道路	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。
22	機關內路邊停車場及其遮雨棚	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。

敦品中學建築類公共設施維護管理情形表

填報日期： 112 年 12 月 21 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
23	圍牆	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。
24	第一生活區旁涼亭	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。
25	第四生活區旁涼亭	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。
26	技訓場旁涼亭	國有公用財產管理手冊第 44 條。	依國有公用財產管理手冊第 44 條每年至少辦理一次定期檢查，遇重大災害辦理緊急檢查，必要時辦理不定期檢查，最近 1 次定期檢查於 112 年 11 月辦理完畢。
27	擋土牆(含地錨)	國有公用財產管理手冊第 44 條。	(本機關無此設施)